

华容区安全生产和防灾减灾救灾委员会办公室文件

华容安防办字〔2025〕4号

关于区级挂牌督办重大隐患的请示

区人民政府：

近期，我办在安全隐患排查及安全生产检查工作中，发现两处重大安全隐患，具体情况如下：

税务局在进行扩建工程时，部分施工区域对天然气管道形成了包裹。天然气管道作为城市能源供应的重要基础设施，其安全运行关系到千家万户。一旦发生天然气泄漏等事故，抢险救援工作将面临极大阻碍，极有可能引发爆炸、火灾等重大安全事故，严重威胁周边居民和单位的生命财产安全。依据《城镇燃气经营安全重大隐患判定标准》规定，税务局已被综合判定为重大隐患单位。

庙岭镇孵化中心楼10号楼葛盛足道馆存在重大火灾隐患，具体包括：1、该场所属公共娱乐场所，走道两侧袋形

走道疏散距离均不足；2、未按照严重危险级配备灭火器；3、疏散走道未在转角处设置间距不大于1米的疏散指示标志；4、消火栓未配备消防软管卷盘；5、未设置疏散指示图。综合以上情况，依据《重大火灾隐患判定方法》规定，葛盛足道馆已被综合判定为重大火灾隐患单位。

为切实消除上述两处重大安全隐患，保障人民群众生命财产安全和社会稳定，区安防办建议对税务局扩建包裹天然气管道重大隐患及葛盛足道馆的重大火灾隐患实施区级挂牌督办。其中，税务局存在的重大隐患由住建局负责，葛盛足道馆存在的重大火灾隐患由区消防大队负责，并由上述责任单位制定详细的整改方案，明确整改措施和整改期限，定期销号。

妥否，请批示。

区安全生产和防灾减灾救灾委员会办公室

2025年6月6日

